Termo de Referência 01/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviço do Sistema de insuflamento do AR

PRÉ-ESCOPO DE ATUALIZAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE INSUFLAMENTO DE AR DAS ESCADAS DE EMERGÊNCIA

Objetivo:

Em caso de incêndio, o sistema de **PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS** tem o objetivo de manter sob pressão o ar dentro da escada para evitar que a fumaça ou outros gases perigosos entrem no local. Ficando livre dessas substâncias, a escada pode ser uma rota de fuga segura durante esse tipo de emergência.

Em edifícios verticais, o sistema de pressurização de escadas de emergência é formado por um arranjo eletromecânico de ventilação forçada que insufla ar na caixa de escada e nas antecâmaras, Desta maneira a pressão local evita que a fumaça e gases nocivos consigam infiltrar.

Descrição das unidades:

ANDAR	SETORES ENVOLVIDOS
Subsolo	Farmácia, Nutrição, Higiene e Manutenção.
5º, 6º, 7º E 8º	Unidade de Internação, Almoxarifado, Hotelaria, Nutrição e Manutenção.
9º	UTI Neonatal, Almoxarifado, Hotelaria, Nutrição e Manutenção.
2º e 3º Administrativo	Prédio Administrativo
3º	Centro Cirúrgico, CME, RPA, Almoxarifado, Hotelaria e Manutenção.
4º	UTI Pediátrica, Almoxarifado, Hotelaria, Nutrição e Manutenção.

ENCERRADO

Térreo Administrativo	Ambulatório, Rouparia, Roupa Suja, Almoxarifado, Nutrição e Manutenção.
Térreo Prédio Hospitalar	Recepções, Higiene, Ambulatório, Radiologia, Grupo de Apoio, Nutrição e Manutenção
2º	Quimioterapia, Higiene, TI, Nutrição e Laboratório

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referentes ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 02/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- **Serviço de manutenção na Ambulância:**

- 1)limpeza de bico de injeção
- 2)lanterna quebrada (foto)
- 3)vidro do carona não abaixa (manivela não levanta)
- 4) troca da vareta do óleo

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referentes ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 03/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ
08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- **Serviço do Sistema de Insulamento de AR**

  PRÉ-ESCOPO DE ATUALIZAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE INSUFLAMENTO DE AR DAS ESCADAS DE EMERGÊNCIA Objetivo:

  Em caso de incêndio, o sistema de PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS tem o objetivo de manter sob pressão o ar dentro da escada para evitar que a fumaça ou outros gases perigosos entrem no local. Ficando livre dessas substâncias, a escada pode ser uma rota de fuga segura durante esse tipo de emergência. Em edifícios verticais, o sistema de pressurização de escadas de emergência é formado por um arranjo eletromecânico de ventilação forçada que insufla ar na caixa de escada e nas antecâmaras, Desta maneira a pressão local evita que a fumaça e gases nocivos consigam infiltrar.

Descrição das unidades:

SETORES ENVOLVIDOS

Subsolo Farmácia, Nutrição, Higiene e Manutenção.

5º, 6º, 7º E 8º Unidade de Internação, Almoxarifado, Hotelaria, Nutrição e Manutenção.

9º UTI Neonatal, Almoxarifado, Hotelaria, Nutrição e Manutenção.

2º e 3º Administrativo Prédio Administrativo

3º Centro Cirúrgico, CME, RPA, Almoxarifado, Hotelaria e Manutenção.

4º UTI Pediátrica, Almoxarifado, Hotelaria, Nutrição e Manutenção.

Térreo Administrativo Ambulatório, Rouparia, Roupa Suja, Almoxarifado, Nutrição e Manutenção.

ENCERRADO

Térreo Prédio Hospitalar Recepções, Higiene, Ambulatório, Radiologia, Grupo de Apoio, Nutrição e Manutenção

2º Quimioterapia, Higiene, TI, Nutrição e Laboratório

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referentes ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 04/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- **Serviço de Reparo Cardioversor ZOLL:**

Cardioversor - Serie AF13D028419
Cardioversor - Serie AF10L013290
Cardioversor - Serie AF10L013330

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referentes ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 05/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviço para substituição do boiler da maquina de lava louças ecomax900 80-90°C

- **Equipamento encontra se com pontos de oxidação e vazamento constante de água quente**

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referentes ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 06/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- **Serviço de Reparo Cardioversor ZOLL:**

Cardioversor - Serie AF13D028419
Cardioversor - Serie AF10L013290
Cardioversor - Serie AF10L013330

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referentes ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 07/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- **Serviço de manutenção das réguas de gases com vazamento**

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preçode mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 08/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviço de Calibração com Certificado

- Banho Maria Fanem Mod:1102 Serie : NAI09139
- Decibelimetro Modelo : MSL1325A Serie : MB1325000545
- Umidificador de AR Aquecido Serie : M320130124082

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;

Ø Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;

Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209 CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 09/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviço de manutenção câmara mortuária

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;

Ø Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;

Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 10/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviço de Calibração dos aparelhos de medição ambiental

- Calibrador Acustica Modelo : CAL-4000
- Dosímetro de Ruído Digital Mod . DOS – 500
- Luxímetro Modelo : LD-300
- Termo-Anemômetro Mod .TAD500
- Termometro de Globo Modelo : TGD-200

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;

Ø Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;

Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

ENCERRADO

Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

Termo de Referência 11/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviço de Aterramento do Tanque de Diesel (Hastes de aterramento)

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;

Ø Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;

Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 12/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- Serviço de Afastamento do Telhado
- Serviço de Fechamento das Telhas com Fixação dos Ferros
- Serviço de Substituição da Calha
- Serviço de Substituição da Calha no Gerador

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;

Ø Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;

Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 13/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviços de afiação e ajuste

- 06 unid Tesoura de Gesso

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;

Ø Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;

Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 14/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviços de recarga extintores

- Extintor AP 10L
- Extintor CO_2 04kg
- Extintor CO_2 06Kg
- Extintor CO_2 45KG
- Extintor PQS 06K

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;

Ø Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;

Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

ENCERRADO

Termo de Referência 15/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Laudo de "para Raio" - Medições de resistência Ôhmica e ensaio de continuidade do SPDA (Sistema de proteção contra descargas Atmosféricas).

- Fornecimento de mão de obra qualificada para execução dos serviços propostos com atestado de responsabilidade técnica (ART);
- Verificar número adequado de captadores e seu estado de conservação;
- Verificar número de descidas, seu estado de conservação, tencionamento de cabos, e curvaturas;
- Verificar condições físicas e de conservação das conexões emendas, caixas de inspeção, hastes de aterramento, abraçadeiras guias e isoladores;
- Medição de resistência Ôhmica das malhas de ligação equipotencial por meio de alicate terrômetro e ensaio de continuidade por meio de mocrohmimetro devidamente aferidos e calibrados.
- Entrega do relatório conclusivo com calores de medição, registros fotográficos e recomendações para regularização e certificado de aferição e
- calibração do terrômetro utilizado nas medições.

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;

Ø Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;

Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

ENCERRADO

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 16/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Execução dos serviços de limpeza e higienização de dutos de ar condicionado central em todos os andares e sistema de exaustão de gordura.

1. - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Filmagem inicial e parcial da rede de dutos de refrigeração;
- Limpeza da rede de dutos por sistema de escovação mecânica;
- Filmagem/foto parcial, antes e depois da limpeza dos dutos;
- Abertura e fechamento de janelas de inspeção na rede de dutos quando se fizer necessário;
- Fixação de etiquetas de identificação nas janelas de visita com data da execução dos serviços;
- Fornecimento de Certificado de Garantia; ❑ Fornecimento de Relatório final.
- Coleta de 02 amostras de ar para análise microbiológica do Setor DTM;

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;

Ø Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;

Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

ENCERRADO

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 17/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- 30 Testes Hidrostático de Mangueira 2 1/2"

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;

Ø Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;

Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 18/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Execução dos serviços de limpeza e higienização de dutos de ar condicionado central em todos os andares e sistema de exaustão de gordura.

1. - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Filmagem inicial e parcial da rede de dutos de refrigeração;
- Limpeza da rede de dutos por sistema de escovação mecânica;
- Filmagem/foto parcial, antes e depois da limpeza dos dutos;
- Abertura e fechamento de janelas de inspeção na rede de dutos quando se fizer necessário;
- Fixação de etiquetas de identificação nas janelas de visita com data da execução dos serviços;
- Fornecimento de Certificado de Garantia; ❑ Fornecimento de Relatório final.
- Coleta de 02 amostras de ar para análise microbiológica do Setor DTM;

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;

Ø Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;

Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

ENCERRADO

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 19/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviços executados para limpeza das coifas:

- Retirada dos filtros e colocados imersos no produto
- Retirada do excesso de gordura das coifas.
- Raspagem manual de toda parte interna e externa.
- Raspagem manual da parte interna do duto pelas coifas.
- Hidrojateamento.
- Aplicação de detergente neutro, através de jateamento de alta pressão.
- As coifas foram esfregadas interna e externamente com esponja de aço e detergente neutro.
- Hidrojateamento em todo sistema.
- Hidrojatemento de filtros.
- As coifas foram secadas e os filtros recolocados.

Serviços executados no Exaustor e Rede de Dutos:

- Abertura de Janela de visita.
- Raspagem manual.
- Aplicação de detergente neutro, através de jateamento de alta pressão.
- Hidrojateamento.
- A janela foi fechada e Vedada

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;

Ø Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;

Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

ENCERRADO

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 20/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- Reparo com Troca de Peças Equipamento Laser Terapeutico Mod : Therapy Serie : 3028

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;

Ø Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;

Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

ENCERRADO

Termo de Referência 21/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Amolação dos seguintes itens:

01 TESOURA MICRO HOOK DE 3MM/20CM SEM CABO (30310 EHS)
01 TESOURA CURVA DE 3MM/30CM (30310 MW) SEM CABO
02 TESOURA CURVA 5MM/36 CM (34310 MS) TUBO ISOLADO (33300) SEM CABO
01 TESOURA RETA 5MM/36 CM (34310 MD), TUBO ISOLADO (33300) SEM CABO
02 TESOURAS DE VIDEO CURVA
01 TESOURA DE VIDEO RETA

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

ENCERRADO

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 22/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Reparo no Eletrocardiógrafo Modelo AT 101 SCHILLER nº/s 8018832

Reparo no Eletrocardiógrafo Modelo AT 101 SCHILLER nº/s 8018828

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

ENCERRADO

Termo de Referência 23/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Reparo Serra de Gesso Mod 18018A NEVONI nº/s 29155
Reparo Serra de Gesso Mod 18018A NEVONI nº/s 24029
Reparo Serra de Gesso Mod 18018A NEVONI nº/s 27882

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 24/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Recarga para os seguintes Extintores

- Extintor AP 10L
- Extintor CO2 06Kg
- Extintor CO2 04kg
- Extintor PQS 06K
.

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 25/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- Análise Termográfica de 94 Quadros Elétricos

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 26/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- Caminhão sucção de esgoto (capacidade acima de 8m³)

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 27/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviço de Calibração:

Equipamento	Modelo	Fabricante	N/Série	Setor	Observações para o processo
Balança beira leito (Lift de transferencia)	LIFT SMB	LINAK	LA31U48300	UTI Pediátrico	Fazer em loco
Banho Maria	1102	FANEM	TAN059507	Ag.Transfusinal	Fazer em loco
Banho maria seco (termo bloco)	BT12	RDE	52	Laboratório	Fazer em loco
Camara de conservação de sangue	3347CSV	FANEM	AAJ1356	Ag.Transfusinal	Fazer em loco
Centrífuga	802B	CENTRIBIO	207239	Ag.Transfusinal	Fazer em loco
Cx.de transp.de coleta c/ term.	N/A	EASY PATH	4259	Ag.Transfusinal	
Cx.de transp.de coleta c/ term.	N/A	EASY PATH	4260	Ag.Transfusinal	
Cx.de transp.de coleta c/ term.	N/A	INCOTERM	TE11288	Ag.Transfusinal	
Cx.de transp.de coleta c/ term.	N/A	INCOTERM	TE11289	Ag.Transfusinal	
Cx.de transp.de coleta c/ term.	N/A	EASY PATH	CT01	Laboratório	
Cx.de transp.de coleta c/ term.	N/A	EASY PATH	CT02	Laboratório	
Freezer de plasma	HPF 120	HELMER	2004433	Ag.Transfusinal	Fazer em loco
Manômetro de água (AUTOCLAVE)	WINTERS	WINTERS	120567	CME	Fazer em loco
Manômetro de água (AUTOCLAVE)	WINTERS	WINTERS	120569	CME	Fazer em loco
Manômetro de água (AUTOCLAVE)	WINTERS	NUOVA FIMA	8810738/2016	CME	Fazer em loco
Manômetro de pressão diferencial	W14Z FH	MAGNEHELIC	1	Farmácia	Fazer em loco

MINUTA

Manômetro de pressão diferencial	W14Z FH	MAGNEHELIC	2	Farmácia	Fazer em loco
Manômetro de pressão diferencial	W14Z FH	MAGNEHELIC	3	Farmácia	Fazer em loco
Manômetro de pressão diferencial	W14Z FH	MAGNEHELIC	4	Farmácia	Fazer em loco
Marcapasso externo	5348	MEDITRONIC	PEP107484R	UTI Pediátrico	Fazer em loco
Micropipeta	Biopix	BIOPIX	AU01674	Ag.Transfusinal	
Micropipeta	1000-5000µ	peguepet	24238	Laboratório	
Modulo de capnografia	ETCO²	DRAGER	5251478762	S. Tomografia	Fazer em loco
Modulo de capnografia	ETCO²	DIXTAL	131901458	UTI Pediátrico	Fazer em loco
Modulo de capnografia	ETCO²	DIXTAL	131901464	UTI Pediátrico	Fazer em loco
Modulo de capnografia	ETCO2	DIXTAL	131901468	Quimioterapia	Fazer em loco
Modulo de capnografia	ETCO²	DIXTAL	131901529	Eng. clinica	Fazer em loco
Termo-higrômetro	7663	Incoterm	10829	Farmácia	Fornecedor deverá fornecer backup
Termo-higrômetro	7665	Incoterm	TH-1	Laboratório	Fornecedor deverá fornecer backup
Termo-higrômetro	7427	Incoterm	TH-2	Laboratório	Fornecedor deverá fornecer backup
Termo-higrômetro	7663	Incoterm	TH-5	Laboratório	Fornecedor deverá fornecer backup
Termo-higrômetro	N/C	Incoterm	TH-7	Laboratório	Fornecedor deverá fornecer backup
Termo-higrômetro	7663	Incoterm	TH-8	Laboratório	Fornecedor deverá fornecer backup
Termo-higrômetro	7427	Incoterm	TH-6	Centro Cirúrgico	Fornecedor deverá fornecer backup
UCR	2051-UB	FANEM	AAG71284	UTI Neonatal	Fazer em loco
UCR	2051-UB	FANEM	AAG71286	UTI Neonatal	Fazer em loco
UCR	2051-UB	FANEM	AAG71289	UTI Neonatal	Fazer em loco
UCR	PM78-1	AIR SHIELDS	LC27429	UTI Neonatal	Fazer em loco
UCR	PM78-1	AIR SHIELDS	YC27336	UTI Neonatal	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	91106009645	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	MR850JBU	FISHER&PAYKEL	1,20601E+11	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M3201205363	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M320130123976	Fisioterapia Neo	Fazer em loco

Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M320130124002	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M320130124024	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M320130124041	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M320130124054	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M320130124056	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M320130124075	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M320130124077	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M320130124083	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	91106009633	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	91111009819	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de Ar Aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	50928003113	Fisioterapia PED	Fazer em loco
Umidificador de Ar Aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	91106009637	Fisioterapia PED	Fazer em loco
Umidificador de Ar Aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	91106009641	Fisioterapia PED	Fazer em loco
Umidificador de Ar Aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	91106009644	Fisioterapia PED	Fazer em loco
Umidificador de Ar Aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	91106009656	Fisioterapia PED	Fazer em loco
Umidificador de Ar Aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	91106009630	Fisioterapia PED	Fazer em loco
Umidificador de Ar Aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	91106009640	Fisioterapia PED	Fazer em loco

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 28/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- Avaliação e confecção para troca do Duto do Terraço

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

ENCERRADO

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 29/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- Instalar complemento de tubulação de aço galvanizado (tipo chaminé)
- Instalação de rede tela Anti-pássaros, Pombas, Morcegos 5x5cm

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

ENCERRADO

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 30/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

❒ Caminhão de Sucção de Esgoto (Caixa de Passagem – Tulipas)

Detalhe do serviço solicitado:

Fazer a sucção das caixas baixas, se ainda houver espaço, retirar também o resíduo de dentro do tanque.

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

ENCERRADO

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 31/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Amolação e Ajuste do Eixo de 80 Tesouras (Ortopedia)

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

ENCERRADO

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 32/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- Caminhão Desentupidor e Sucção de Esgoto com Sewer Jet para Hidrojateamento em todas as caixas de passagem da lateral do prédio.

OBS: Caso necessário, favor, solicitar visita para que sua cotação não haja margens para erros. O valor do serviço deverá ser exatamente conforme cotado.

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

ENCERRADO

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

ENCERRADO

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 33/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviço de avaliação e substituição de Pontos de Gases

5° andar	Oxigênio	Vácuo	Ar comp.	6° andar	Oxigênio	Vácuo	Ar comp.
501	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**601**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
502	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**602**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
503	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**603**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
504	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**604**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
505	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**605**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
506	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**606**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
507	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**607**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
508	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**608**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
509	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**609**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
510	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**610**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
511	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**611**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
512	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**612**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
513	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**613**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
514	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**614**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
Posto	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**Posto**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
7° andar	Oxigênio	Vácuo	Ar comp.	**8° andar**	Oxigênio	Vácuo	Ar comp.
701	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**801**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
702	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**802**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
703	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**803**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
704	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**804**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
705	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**805**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
706	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**806**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
707	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**807**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
708	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**808**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
709	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**809**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
710	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**810**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas

ENCERRADO

711	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**811**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas

ENCERRADO

712	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**812**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
713	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**813**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
714	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**814**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
Posto	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**Posto**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas

2° andar	**Oxigênio**	**Vácuo**	**Ar comp**	**Nitroso**
Régua 01	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
Régua 02	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
Régua 03	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
Régua 04	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
Régua 05	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
Régua 06	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
Régua 07	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
Régua 08	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
Régua 09	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
Régua 10	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
3° andar	Oxigênio	Vácuo	Ar comp	Nitroso
Sala 01	4 P. Gas	2 P. Gas	4 P. Gas	2 P.Gas
Sala 02	4 P. Gas	2 P. Gas	4 P. Gas	2 P.Gas
Sala 03	4 P. Gas	2 P. Gas	4 P. Gas	2 P.Gas
Sala 04	4 P. Gas	2 P. Gas	4 P. Gas	2 P.Gas
Posto	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P.Gas
RPM 01	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	
RPM 02	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	

ENCERRADO

RPM 03	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	
RPM 04	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	
Terreo	Oxigênio	Vácuo	Ar comp	Nitroso
intercorrência	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	
Raio X	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P.Gas
Tomografia	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	
Ambulatório	4 P. Gas	4 P. Gas	4 P. Gas	
9° andar	Oxigênio	Vácuo	Ar comp	Nitroso
Régua 01	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 02	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 03	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 04	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-

ENCERRADO

Régua 05	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 06	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 07	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 08	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 09	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 10	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 11	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 12	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 13	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 14	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 15	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 16	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 17	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Posto	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
4° andar	Oxigênio	Vácuo	Ar comp	Nitroso
Régua 01	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 02	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 03	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 04	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 05	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 06	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 07	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 08	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 09	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 10	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 11	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-

ENCERRADO

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

ENCERRADO

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 34/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviço de calibração com certificação:

Equipamento	Modelo	Fabricante	N° de Série	Setor
Termo-higrômetro	7666	INCOTERM	TH-14	Farmácia
Termo-higrômetro	7666	INCOTERM	TH-11	Farmácia
Termo-higrômetro	7666	INCOTERM	TH-10	Almoxarifado
Termo-higrômetro	7666	INCOTERM	TH-12	Almoxarifado
Termo-higrômetro	7666	INCOTERM	TH-13	Almoxarifado
Termo-higrômetro	7666	INCOTERM	TH-14	Eng. clinica
Termo-higrômetro	7663	Incoterm	TH-4	Cozinha

OBS: A empresa deverá fornecer Backup.

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

ENCERRADO

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 35/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- Reparo em Porta de Vidro (desnivelada) e fechadura com problema.

Necessário agendamento da visita para avaliação.

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

ENCERRADO

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 36/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- **Substituição das dobradiças helicoidal e alinhamento das portas.**

Local: Subsolo ao 10º andar e área externa. (24 portas)

- **Pintura em todas as portas corta fogo com tinta antichamas na cor Bianco sereno na parte externa e vermelha na interna.**

Local: Subsolo ao 10º andar. (22 portas)

- **Pintura em todas as portas corta fogo com tinta antichamas na cor vermelha.**

Local: Área externa. (2 portas)

- **Substituição das fechaduras de sobrepor.**

Local: Subsolo ao 10º andar e área externa. (24 portas)

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

ENCERRADO

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

ENCERRADO

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 37/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviço de Isolamento dos dutos

- Isolamento de duto - medidas 2,00 x 2,00 MQ UTI 1
- Isolamento de duto - medidas 2,00 x 2,00 MQ UTI 2
- Isolamento de duto - medidas 8,00 x 2,00 MQ UTI
- Isolamento de duto - medidas 6,00 x 6,00 MQ CC 3
- Isolamento de duto - medidas 6,00 x 0,60 MQ CC 2
- Isolamento de duto - medidas 5,00 x 0,70 MQ CC 2

Material: Lã de Vidro Aluminizado

OBS: Caso seja necessária qualquer informação adicional, favor, nos solicitar para que possamos verificar o quanto antes com o setor solicitante.

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

ENCERRADO

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 38/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Adequação dos quadros do centro cirúrgico - Unidade de Saúde Hospital da Criança referência - 3º Andar

Objeto da Concorrência

A presente concorrência tem por objetivo a elaboração projeto e dos quadros elétricos do centro cirúrgico para Unidade de Saúde Hospital da Criança.

Embasamento Técnico

Todos os serviços deste documento, devem seguir as definições Técnicas e de Segurança atendendo a todas as normatizações e regulamentações atinentes às seguintes matérias:

• ABNT NBR 5410 / 2004 Instalações elétricas de baixa tensão que estão abaixo de 1000 volts.	• ABNT NBR 8662:84 Identificação por cores de condutores elétricos nus e isolados.
• ABNT NBR 11301:90 Cálculos da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%).	• ABNT NBR 13534 / 1995 Instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde – requisito para segurança.
• NR10 – Portaria N° 598/04 1984/2004/2016 Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho aplicáveis em instalações elétricas.	• ABNT NBR 13534 Instalações de baixa tensão - Requisitos específicos para estabelecimento assistenciais de saúde.

ENCERRADO

• ABNT BBR IEC 60.947-2 Disjuntores de baixa tensão.	• ABNT NBR 13570 Instalações elétricas em locais de afluência de público.
• Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002– ANVISA	• ABNT NBR7256:2005 – Tratamento de ar em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS).

IV) Escopo Básico de Fornecimento

Legenda: F = Fornecimento e **I = I**nstalação

	REDE D'OR	CONTRATADA
Projeto Preliminar.	-	F
Projeto Básico.	-	F
Projeto Executivo.	-	F
Emissão de ART de Projeto	-	F
Execução do Projeto	-	F
Emissão de ART de Execução	-	F

V) Responsabilidades da Contratada

- Atender rigorosamente todas as Normas Técnicas descritas no início da DS.
- A contratada deverá ter habilitação/ certificação para projeto e instalação das NBR's;
- Levantamento dos dados necessários para elaboração do projeto;
- Mínimo de 03 visitas técnicas no local;
- Mínimo de 02 Revisões;
- Dimensionamento de todo o sistema;
- Acompanhamento técnico com a Engenharia Corporativa;
- Envio de Projeto Básico para comentários e aprovação;
- As built do projeto;
- Emissão de ART de projeto;
- Infraestrutura com cablagem elétrica de força, partindo da dos quadros até os nobreaks;

ENCERRADO

- Instalação de chave seletora para segunda fonte geradora caso ocorra falha no dispositivo;
- Regularização da ligação elétrica existente, retirada de carga do neutro ligado em barramento de terra;
- Instalação e dimensionamento de disjuntores e cabos e barramentos;
- Identificação dos circuitos existentes segundo a NBR5410;
- A contratada não poderá interferir nas operações do hospital, caso haja, necessidade deverá solicitar a diretória deste por meio da manutenção;
- A contratada deverá ser responsável por todos os materiais pertinentes a operação do sistema;
- O serviço só poderá ser executado aos fins de semanas mediante a marcação com os setores envolvidos;
- Entrega da obra está condicionada ao comissionamento em conjunto com a manutenção predial;
- A contratada poderá fornecer os equipamentos mediante a autorização prévia por escrito da contratante;
- Emissão de ART de execução;
- A contratada deverá apresentar antes do início das obras a seguinte documentação:

1) PMSO de todos os colaboradores que irão executar a obra;
2) APR (análise preliminar de risco), relacionada com todas as atividades a serem executadas sobe sua responsabilidade;
3) O certificado de NR10 dos eletricistas dentro do prazo de validade;
4) Todos os colaboradores deverão fazer o uso devido dos seus EPI's;
5) Os colaboradores deverão estar uniformizados e com crachás;

V) Condições Comerciais

No envio da proposta, deverão obrigatoriamente ser considerados:

1) Preços e Quantitativos

- Todos os impostos e encargos deverão estar incluídos no preço ofertado.

2) Condição de Pagamento

- Os pagamentos serão liberados em conformidade com medições de execução.
- O prazo de pagamento para as notas fiscais será a 20 dias da data de sua emissão e após a aprovação formal das respectivas medições;
- Serão retidos 10% de cada medição a título de garantia dos serviços em execução, cuja liberação dar-se-á a 30 dias após o aceite definitivo dos serviços contratados.

ENCERRADO

3) Cronograma de Execução

- Prazo estimado para conclusão dos serviços: 30 dias.
- Mobilização prevista: Imediato

4) Apresentação da Proposta

- A entrega da proposta, assim como os pedidos de esclarecimentos acerca deste processo deverão ser formalizados via e-mail.
- Eventuais discrepâncias entre o estabelecido neste Convite e o quanto considerado pela Proponente deverá ser explicitado em sua proposta;
- Vale ressaltar que o simples recebimento deste Convite ou sua resposta a ela não configura nenhuma obrigação da Rede D'Or São Luiz S.A., sendo este documento emitido única e exclusivamente para estabelecer as bases a serem consideradas para apresentação de uma proposta de fornecimento.
- Rogamos que eventuais itens omissos da planilha orçamentária sejam lançados em separado e acompanhados dos comentários pertinentes.
- As terceirizações de serviços deverão ser informadas previamente para a Contratante, e estarão sujeitas à aprovação (ou não) pela Contratante;
- Os subcontratados deverão também estar devidamente registrados em suas empresas;

VI) Observações Gerais:

1) As quantidades indicadas na planilha orçamentária são apenas orientativas; caberá à Proponente efetuar seus próprios levantamentos para indicar suas quantidades efetivas dos materiais e serviços constantes nos projetos executivos fornecidos.
2) Não poderá à Proponente pleitear acréscimo de quantidades decorrentes de levantamentos incorretos nesta etapa de licitação das obras;
3) Será adotado como critério de medição os quantitativos dos serviços efetivamente finalizados, ou seja, para os materiais e equipamentos objeto de medição devidamente aplicados;
4) Será obrigatório a todas as Proponentes efetuar vistoria à obra, previamente à apresentação das propostas, para o correto entendimento das condições locais de execução dos serviços; as vistorias deverão ser agendadas com antecedência conforme abaixo discriminado:

ENCERRADO

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 39/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Adequação dos quadros do centro cirúrgico - Unidade de Saúde Hospital da Criança referência – 3º Andar

) Objeto da Concorrência

A presente concorrência tem por objetivo a elaboração projeto e dos quadros elétricos do centro cirúrgico para Unidade de Saúde Hospital da Criança.

) Embasamento Técnico

Todos os serviços deste documento, devem seguir as definições Técnicas e de Segurança atendendo a todas as normatizações e regulamentações atinentes às seguintes matérias:

• ABNT NBR 5410 / 2004 Instalações elétricas de baixa tensão que estão abaixo de 1000 volts.	• ABNT NBR 8662:84 Identificação por cores de condutores elétricos nus e isolados.
• ABNT NBR 11301:90 Cálculos da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%).	• ABNT NBR 13534 / 1995 Instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde – requisito para segurança.
• NR10 – Portaria N° 598/04 1984/2004/2016 Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho aplicáveis em instalações elétricas.	• ABNT NBR 13534 Instalações de baixa tensão - Requisitos específicos para estabelecimento assistenciais de saúde.

ENCERRADO

• ABNT BBR IEC 60.947-2 Disjuntores de baixa tensão.	• ABNT NBR 13570 Instalações elétricas em locais de afluência de público.
• Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 – ANVISA	• ABNT NBR7256:2005 – Tratamento de ar em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS).

I) Escopo Básico de Fornecimento

Legenda: F = Fornecimento e I = Instalação

	REDE D'OR	CONTRATADA
Projeto Preliminar.	-	F
Projeto Básico.	-	F
Projeto Executivo.	-	F
Emissão de ART de Projeto	-	F
Execução do Projeto	-	F
Emissão de ART de Execução	-	F

IV) Responsabilidades da Contratada

- Atender rigorosamente todas as Normas Técnicas descritas no início da DS.
- A contratada deverá ter habilitação/ certificação para projeto e instalação das NBR's;
- Levantamento dos dados necessários para elaboração do projeto;
- Mínimo de 03 visitas técnicas no local;
- Mínimo de 02 Revisões;
- Dimensionamento de todo o sistema;
- Acompanhamento técnico com a Engenharia Corporativa;
- Envio de Projeto Básico para comentários e aprovação;
- As built do projeto;
- Emissão de ART de projeto;
- Infraestrutura com cablagem elétrica de força, partindo da dos quadros até os nobreaks;

ENCERRADO

- Instalação de chave seletora para segunda fonte geradora caso ocorra falha no dispositivo;
- Regularização da ligação elétrica existente, retirada de carga do neutro ligado em barramento de terra;
- Instalação e dimensionamento de disjuntores e cabos e barramentos;
- Identificação dos circuitos existentes segundo a NBR5410;
- A contratada não poderá interferir nas operações do hospital, caso haja, necessidade deverá solicitar a diretória deste por meio da manutenção;
- A contratada deverá ser responsável por todos os materiais pertinentes a operação do sistema;
- O serviço só poderá ser executado aos fins de semanas mediante a marcação com os setores envolvidos;
- Entrega da obra está condicionada ao comissionamento em conjunto com a manutenção predial;
- A contratada poderá fornecer os equipamentos mediante a autorização prévia por escrito da contratante;
- Emissão de ART de execução;
- A contratada deverá apresentar antes do início das obras a seguinte documentação:

1) PMSO de todos os colaboradores que irão executar a obra;
2) APR (análise preliminar de risco), relacionada com todas as atividades a serem executadas sobe sua responsabilidade;
3) O certificado de NR10 dos eletricistas dentro do prazo de validade;
4) Todos os colaboradores deverão fazer o uso devido dos seus EPI's;
5) Os colaboradores deverão estar uniformizados e com crachás;

y) Condições Comerciais

No envio da proposta, deverão obrigatoriamente ser considerados:

1) Preços e Quantitativos

- Todos os impostos e encargos deverão estar incluídos no preço ofertado.

2) Condição de Pagamento

- Os pagamentos serão liberados em conformidade com medições de execução.
- O prazo de pagamento para as notas fiscais será a 20 dias da data de sua emissão e após a aprovação formal das respectivas medições;
- Serão retidos 10% de cada medição a título de garantia dos serviços em execução, cuja liberação dar-se-á a 30 dias após o aceite definitivo dos serviços contratados.

ENCERRADO

3) Cronograma de Execução

- Prazo estimado para conclusão dos serviços: 30 dias.
- Mobilização prevista: Imediato

4) Apresentação da Proposta

- A entrega da proposta, assim como os pedidos de esclarecimentos acerca deste processo deverão ser formalizados via e-mail.
- Eventuais discrepâncias entre o estabelecido neste Convite e o quanto considerado pela Proponente deverá ser explicitado em sua proposta;
- Vale ressaltar que o simples recebimento deste Convite ou sua resposta a ela não configura nenhuma obrigação da Rede D'Or São Luiz S.A., sendo este documento emitido única e exclusivamente para estabelecer as bases a serem consideradas para apresentação de uma proposta de fornecimento.
- Rogamos que eventuais itens omissos da planilha orçamentária sejam lançados em separado e acompanhados dos comentários pertinentes.
- As terceirizações de serviços deverão ser informadas previamente para a Contratante, e estarão sujeitas à aprovação (ou não) pela Contratante;
- Os subcontratados deverão também estar devidamente registrados em suas empresas;

I) Observações Gerais:

1) As quantidades indicadas na planilha orçamentária são apenas orientativas; caberá à Proponente efetuar seus próprios levantamentos para indicar suas quantidades efetivas dos materiais e serviços constantes nos projetos executivos fornecidos.
2) Não poderá à Proponente pleitear acréscimo de quantidades decorrentes de levantamentos incorretos nesta etapa de licitação das obras;
3) Será adotado como critério de medição os quantitativos dos serviços efetivamente finalizados, ou seja, para os materiais e equipamentos objeto de medição devidamente aplicados;
4) Será obrigatório a todas as Proponentes efetuar vistoria à obra, previamente à apresentação das propostas, para o correto entendimento das condições locais de execução dos serviços; as vistorias deverão ser agendadas com antecedência conforme abaixo discriminado:

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

ENCERRADO

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 40/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Adequação dos quadros do centro cirúrgico - Unidade de Saúde Hospital da Criança referência – 3º Andar

) Objeto da Concorrência

A presente concorrência tem por objetivo a elaboração projeto e dos quadros elétricos do centro cirúrgico para Unidade de Saúde Hospital da Criança.

) Embasamento Técnico

Todos os serviços deste documento, devem seguir as definições Técnicas e de Segurança atendendo a todas as normatizações e regulamentações atinentes às seguintes matérias:

• ABNT NBR 5410 / 2004 Instalações elétricas de baixa tensão que estão abaixo de 1000 volts.	• ABNT NBR 8662:84 Identificação por cores de condutores elétricos nus e isolados.
• ABNT NBR 11301:90 Cálculos da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%).	• ABNT NBR 13534 / 1995 Instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde – requisito para segurança.
• NR10 – Portaria N° 598/04 1984/2004/2016 Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho aplicáveis em instalações elétricas.	• ABNT NBR 13534 Instalações de baixa tensão - Requisitos específicos para estabelecimento assistenciais de saúde.

ENCERRADO

• ABNT BBR IEC 60.947-2 Disjuntores de baixa tensão.	• ABNT NBR 13570 Instalações elétricas em locais de afluência de público.
• Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 – ANVISA	• ABNT NBR7256:2005 – Tratamento de ar em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS).

I) Escopo Básico de Fornecimento

Legenda: F = Fornecimento e I = Instalação

	REDE D'OR	CONTRATADA
Projeto Preliminar.	-	F
Projeto Básico.	-	F
Projeto Executivo.	-	F
Emissão de ART de Projeto	-	F
Execução do Projeto	-	F
Emissão de ART de Execução	-	F

IV) Responsabilidades da Contratada

- Atender rigorosamente todas as Normas Técnicas descritas no início da DS.
- A contratada deverá ter habilitação/ certificação para projeto e instalação das NBR's;
- Levantamento dos dados necessários para elaboração do projeto;
- Mínimo de 03 visitas técnicas no local;
- Mínimo de 02 Revisões;
- Dimensionamento de todo o sistema;
- Acompanhamento técnico com a Engenharia Corporativa;
- Envio de Projeto Básico para comentários e aprovação;
- As built do projeto;
- Emissão de ART de projeto;
- Infraestrutura com cablagem elétrica de força, partindo da dos quadros até os nobreaks;

ENCERRADO

- Instalação de chave seletora para segunda fonte geradora caso ocorra falha no dispositivo;
- Regularização da ligação elétrica existente, retirada de carga do neutro ligado em barramento de terra;
- Instalação e dimensionamento de disjuntores e cabos e barramentos;
- Identificação dos circuitos existentes segundo a NBR5410;
- A contratada não poderá interferir nas operações do hospital, caso haja, necessidade deverá solicitar a diretória deste por meio da manutenção;
- A contratada deverá ser responsável por todos os materiais pertinentes a operação do sistema;
- O serviço só poderá ser executado aos fins de semanas mediante a marcação com os setores envolvidos;
- Entrega da obra está condicionada ao comissionamento em conjunto com a manutenção predial;
- A contratada poderá fornecer os equipamentos mediante a autorização prévia por escrito da contratante;
- Emissão de ART de execução;
- A contratada deverá apresentar antes do início das obras a seguinte documentação:

1) PMSO de todos os colaboradores que irão executar a obra;
2) APR (análise preliminar de risco), relacionada com todas as atividades a serem executadas sobe sua responsabilidade;
3) O certificado de NR10 dos eletricistas dentro do prazo de validade;
4) Todos os colaboradores deverão fazer o uso devido dos seus EPI's;
5) Os colaboradores deverão estar uniformizados e com crachás;

y) Condições Comerciais

No envio da proposta, deverão obrigatoriamente ser considerados:

1) Preços e Quantitativos

- Todos os impostos e encargos deverão estar incluídos no preço ofertado.

2) Condição de Pagamento

- Os pagamentos serão liberados em conformidade com medições de execução.
- O prazo de pagamento para as notas fiscais será a 20 dias da data de sua emissão e após a aprovação formal das respectivas medições;
- Serão retidos 10% de cada medição a título de garantia dos serviços em execução, cuja liberação dar-se-á a 30 dias após o aceite definitivo dos serviços contratados.

ENCERRADO

3) Cronograma de Execução

- Prazo estimado para conclusão dos serviços: 30 dias.
- Mobilização prevista: Imediato

4) Apresentação da Proposta

- A entrega da proposta, assim como os pedidos de esclarecimentos acerca deste processo deverão ser formalizados via e-mail.
- Eventuais discrepâncias entre o estabelecido neste Convite e o quanto considerado pela Proponente deverá ser explicitado em sua proposta;
- Vale ressaltar que o simples recebimento deste Convite ou sua resposta a ela não configura nenhuma obrigação da Rede D'Or São Luiz S.A., sendo este documento emitido única e exclusivamente para estabelecer as bases a serem consideradas para apresentação de uma proposta de fornecimento.
- Rogamos que eventuais itens omissos da planilha orçamentária sejam lançados em separado e acompanhados dos comentários pertinentes.
- As terceirizações de serviços deverão ser informadas previamente para a Contratante, e estarão sujeitas à aprovação (ou não) pela Contratante;
- Os subcontratados deverão também estar devidamente registrados em suas empresas;

I) Observações Gerais:

1) As quantidades indicadas na planilha orçamentária são apenas orientativas; caberá à Proponente efetuar seus próprios levantamentos para indicar suas quantidades efetivas dos materiais e serviços constantes nos projetos executivos fornecidos.
2) Não poderá à Proponente pleitear acréscimo de quantidades decorrentes de levantamentos incorretos nesta etapa de licitação das obras;
3) Será adotado como critério de medição os quantitativos dos serviços efetivamente finalizados, ou seja, para os materiais e equipamentos objeto de medição devidamente aplicados;
4) Será obrigatório a todas as Proponentes efetuar vistoria à obra, previamente à apresentação das propostas, para o correto entendimento das condições locais de execução dos serviços; as vistorias deverão ser agendadas com antecedência conforme abaixo discriminado:

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

ENCERRADO

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 21/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Amolação dos seguintes itens:

01 TESOURA MICRO HOOK DE 3MM/20CM SEM CABO (30310 EHS)
01 TESOURA CURVA DE 3MM/30CM (30310 MW) SEM CABO
02 TESOURA CURVA 5MM/36 CM (34310 MS) TUBO ISOLADO (33300) SEM CABO
01 TESOURA RETA 5MM/36 CM (34310 MD), TUBO ISOLADO (33300) SEM CABO
02 TESOURAS DE VIDEO CURVA
01 TESOURA DE VIDEO RETA

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão,

ENCERRADO

automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

ENCERRADO

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 22/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Reparo no Eletrocardiógrafo Modelo AT 101 SCHILLER nº/s 8018832

Reparo no Eletrocardiógrafo Modelo AT 101 SCHILLER nº/s 8018828

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

ENCERRADO

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 23/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Reparo Serra de Gesso Mod 18018A NEVONI nº/s 29155
Reparo Serra de Gesso Mod 18018A NEVONI nº/s 24029
Reparo Serra de Gesso Mod 18018A NEVONI nº/s 27882

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

ENCERRADO

Rua das Tulipas, 209

ENCERRADO

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 24/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Recarga para os seguintes Extintores

- Extintor AP 10L
- Extintor CO2 06Kg
- Extintor CO2 04kg
- Extintor PQS 06K

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

ENCERRADO

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 25/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- Análise Termográfica de 94 Quadros Elétricos

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

ENCERRADO

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 26/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- Caminhão sucção de esgoto (capacidade acima de 8m³)

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

ENCERRADO

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

Termo de Referência 27/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviço de Calibração:

Equipamento	Modelo	Fabricante	N/Série	Setor	Observações para o processo
Balança beira leito (Lift de transferencia)	LIFT SMB	LINAK	LA31U48300	UTI Pediátrico	Fazer em loco
Banho Maria	1102	FANEM	TAN059507	Ag.Transfusinal	Fazer em loco
Banho maria seco (termo bloco)	BT12	RDE	52	Laboratório	Fazer em loco
Camara de conservação de sangue	3347CSV	FANEM	AAJ1356	Ag.Transfusinal	Fazer em loco
Centrífuga	802B	CENTRIBIO	207239	Ag.Transfusinal	Fazer em loco
Cx.de transp.de coleta c/ term.	N/A	EASY PATH	4259	Ag.Transfusinal	
Cx.de transp.de coleta c/ term.	N/A	EASY PATH	4260	Ag.Transfusinal	
Cx.de transp.de coleta c/ term.	N/A	INCOTERM	TE11288	Ag.Transfusinal	
Cx.de transp.de coleta c/ term.	N/A	INCOTERM	TE11289	Ag.Transfusinal	
Cx.de transp.de coleta c/ term.	N/A	EASY PATH	CT01	Laboratório	
Cx.de transp.de coleta c/ term.	N/A	EASY PATH	CT02	Laboratório	
Freezer de plasma	HPF 120	HELMER	2004433	Ag.Transfusinal	Fazer em loco
Manômetro de água (AUTOCLAVE)	WINTERS	WINTERS	120567	CME	Fazer em loco
Manômetro de água (AUTOCLAVE)	WINTERS	WINTERS	120569	CME	Fazer em loco
Manômetro de água (AUTOCLAVE)	WINTERS	NUOVA FIMA	8810738/2016	CME	Fazer em loco

TRAVADO

Manômetro de pressão diferencial	W14Z FH	MAGNEHELIC	1	Farmácia	Fazer em loco

ENCERRADO

Manômetro de pressão diferencial	W14Z FH	MAGNEHELIC	2	Farmácia	Fazer em loco
Manômetro de pressão diferencial	W14Z FH	MAGNEHELIC	3	Farmácia	Fazer em loco
Manômetro de pressão diferencial	W14Z FH	MAGNEHELIC	4	Farmácia	Fazer em loco
Marcapasso externo	5348	MEDITRONIC	PEP107484R	UTI Pediátrico	Fazer em loco
Micropipeta	Biopix	BIOPIX	AU01674	Ag.Transfusinal	
Micropipeta	1000-5000µ	peguepet	24238	Laboratório	
Modulo de capnografia	ETCO²	DRAGER	5251478762	S. Tomografia	Fazer em loco
Modulo de capnografia	ETCO²	DIXTAL	131901458	UTI Pediátrico	Fazer em loco
Modulo de capnografia	ETCO²	DIXTAL	131901464	UTI Pediátrico	Fazer em loco
Modulo de capnografia	ETCO2	DIXTAL	131901468	Quimioterapia	Fazer em loco
Modulo de capnografia	ETCO²	DIXTAL	131901529	Eng. clinica	Fazer em loco
Termo-higrômetro	7663	Incoterm	10829	Farmácia	Fornecedor deverá fornecer backup
Termo-higrômetro	7665	Incoterm	TH-1	Laboratório	Fornecedor deverá fornecer backup
Termo-higrômetro	7427	Incoterm	TH-2	Laboratório	Fornecedor deverá fornecer backup
Termo-higrômetro	7663	Incoterm	TH-5	Laboratório	Fornecedor deverá fornecer backup
Termo-higrômetro	N/C	Incoterm	TH-7	Laboratório	Fornecedor deverá fornecer backup
Termo-higrômetro	7663	Incoterm	TH-8	Laboratório	Fornecedor deverá fornecer backup
Termo-higrômetro	7427	Incoterm	TH-6	Centro Cirúrgico	Fornecedor deverá fornecer backup
UCR	2051-UB	FANEM	AAG71284	UTI Neonatal	Fazer em loco
UCR	2051-UB	FANEM	AAG71286	UTI Neonatal	Fazer em loco
UCR	2051-UB	FANEM	AAG71289	UTI Neonatal	Fazer em loco
UCR	PM78-1	AIR SHIELDS	LC27429	UTI Neonatal	Fazer em loco
UCR	PM78-1	AIR SHIELDS	YC27336	UTI Neonatal	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	91106009645	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	MR850JBU	FISHER&PAYKEL	1,20601E+11	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M3201205363	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M320130123976	Fisioterapia Neo	Fazer em loco

Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M320130124002	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M320130124024	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M320130124041	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M320130124054	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M320130124056	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M320130124075	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M320130124077	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	Misty 3	INTERMED	M320130124083	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	91106009633	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de ar aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	91111009819	Fisioterapia Neo	Fazer em loco
Umidificador de Ar Aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	50928003113	Fisioterapia PED	Fazer em loco
Umidificador de Ar Aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	91106009637	Fisioterapia PED	Fazer em loco
Umidificador de Ar Aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	91106009641	Fisioterapia PED	Fazer em loco
Umidificador de Ar Aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	91106009644	Fisioterapia PED	Fazer em loco
Umidificador de Ar Aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	91106009656	Fisioterapia PED	Fazer em loco
Umidificador de Ar Aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	91106009630	Fisioterapia PED	Fazer em loco
Umidificador de Ar Aquecido	MR810	FISHER&PAYKEL	91106009640	Fisioterapia PED	Fazer em loco

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 28/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- Avaliação e confecção para troca do Duto do Terraço

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

ENCERRADO

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 29/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- Instalar complemento de tubulação de aço galvanizado (tipo chaminé)
- Instalação de rede tela Anti-pássaros, Pombas, Morcegos 5x5cm

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

ENCERRADO

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 30/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

❒ Caminhão de Sucção de Esgoto (Caixa de Passagem – Tulipas)

Detalhe do serviço solicitado:

Fazer a sucção das caixas baixas, se ainda houver espaço, retirar também o resíduo de dentro do tanque.

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

ENCERRADO

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 31/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Amolação e Ajuste do Eixo de 80 Tesouras (Ortopedia)

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

ENCERRADO

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 32/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- Caminhão Desentupidor e Sucção de Esgoto com Sewer Jet para Hidrojateamento em todas as caixas de passagem da lateral do prédio.

OBS: Caso necessário, favor, solicitar visita para que sua cotação não haja margens para erros. O valor do serviço deverá ser exatamente conforme cotado.

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

ENCERRADO

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 33/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviço de avaliação e substituição de Pontos de Gases

5° andar	Oxigênio	Vácuo	Ar comp.	6° andar	Oxigênio	Vácuo	Ar comp.
501	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**601**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
502	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**602**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
503	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**603**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
504	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**604**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
505	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**605**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
506	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**606**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
507	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**607**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
508	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**608**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
509	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**609**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
510	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**610**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
511	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**611**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
512	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**612**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
513	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**613**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
514	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**614**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
Posto	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**Posto**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
7° andar	Oxigênio	Vácuo	Ar comp.	**8° andar**	Oxigênio	Vácuo	Ar comp.
701	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**801**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
702	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**802**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
703	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**803**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
704	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**804**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
705	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**805**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
706	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**806**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
707	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**807**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
708	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**808**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
709	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**809**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
710	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**810**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas

ENCERRADO

711	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**811**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas

ENCERRADO

712	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**812**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
713	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**813**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
714	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**814**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas
Posto	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	**Posto**	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas

2° andar	**Oxigênio**	**Vácuo**	**Ar comp**	**Nitroso**
Régua 01	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
Régua 02	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
Régua 03	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
Régua 04	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
Régua 05	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
Régua 06	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
Régua 07	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
Régua 08	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
Régua 09	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
Régua 10	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
3° andar	Oxigênio	Vácuo	Ar comp	Nitroso
Sala 01	4 P. Gas	2 P. Gas	4 P. Gas	2 P.Gas
Sala 02	4 P. Gas	2 P. Gas	4 P. Gas	2 P.Gas
Sala 03	4 P. Gas	2 P. Gas	4 P. Gas	2 P.Gas
Sala 04	4 P. Gas	2 P. Gas	4 P. Gas	2 P.Gas
Posto	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P.Gas
RPM 01	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	
RPM 02	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	

ENCERRADO

RPM 03	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	
RPM 04	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	
Terreo	Oxigênio	Vácuo	Ar comp	Nitroso
intercorrência	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	
Raio X	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P.Gas
Tomografia	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	
Ambulatório	4 P. Gas	4 P. Gas	4 P. Gas	
9° andar	Oxigênio	Vácuo	Ar comp	Nitroso
Régua 01	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 02	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 03	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 04	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-

ENCERRADO

Régua 05	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 06	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 07	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 08	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 09	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 10	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 11	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 12	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 13	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 14	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 15	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 16	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 17	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Posto	1 P. Gas	1 P. Gas	1 P. Gas	-
4° andar	Oxigênio	Vácuo	Ar comp	Nitroso
Régua 01	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 02	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 03	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 04	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 05	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 06	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 07	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 08	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 09	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 10	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-
Régua 11	2 P. Gas	1 P. Gas	2 P. Gas	-

ENCERRADO

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

ENCERRADO

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 34/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviço de calibração com certificação:

Equipamento	Modelo	Fabricante	N° de Série	Setor
Termo-higrômetro	7666	INCOTERM	TH-14	Farmácia
Termo-higrômetro	7666	INCOTERM	TH-11	Farmácia
Termo-higrômetro	7666	INCOTERM	TH-10	Almoxarifado
Termo-higrômetro	7666	INCOTERM	TH-12	Almoxarifado
Termo-higrômetro	7666	INCOTERM	TH-13	Almoxarifado
Termo-higrômetro	7666	INCOTERM	TH-14	Eng. clinica
Termo-higrômetro	7663	Incoterm	TH-4	Cozinha

OBS: A empresa deverá fornecer Backup.

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

ENCERRADO

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 35/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- Reparo em Porta de Vidro (desnivelada) e fechadura com problema.

Necessário agendamento da visita para avaliação.

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

ENCERRADO

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 36/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- **Substituição das dobradiças helicoidal e alinhamento das portas.**

Local: Subsolo ao 10º andar e área externa. (24 portas)

- **Pintura em todas as portas corta fogo com tinta antichamas na cor Bianco sereno na parte externa e vermelha na interna.**

Local: Subsolo ao 10º andar. (22 portas)

- **Pintura em todas as portas corta fogo com tinta antichamas na cor vermelha.**

Local: Área externa. (2 portas)

- **Substituição das fechaduras de sobrepor.**

Local: Subsolo ao 10º andar e área externa. (24 portas)

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

ENCERRADO

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

ENCERRADO

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 37/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviço de Isolamento dos dutos

- Isolamento de duto - medidas 2,00 x 2,00 MQ UTI 1
- Isolamento de duto - medidas 2,00 x 2,00 MQ UTI 2
- Isolamento de duto - medidas 8,00 x 2,00 MQ UTI
- Isolamento de duto - medidas 6,00 x 6,00 MQ CC 3
- Isolamento de duto - medidas 6,00 x 0,60 MQ CC 2
- Isolamento de duto - medidas 5,00 x 0,70 MQ CC 2

Material: Lã de Vidro Aluminizado

OBS: Caso seja necessária qualquer informação adicional, favor, nos solicitar para que possamos verificar o quanto antes com o setor solicitante.

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

ENCERRADO

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 38/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Adequação dos quadros do centro cirúrgico - Unidade de Saúde Hospital da Criança referência - 3º Andar

Objeto da Concorrência

A presente concorrência tem por objetivo a elaboração projeto e dos quadros elétricos do centro cirúrgico para Unidade de Saúde Hospital da Criança.

Embasamento Técnico

Todos os serviços deste documento, devem seguir as definições Técnicas e de Segurança atendendo a todas as normatizações e regulamentações atinentes às seguintes matérias:

• ABNT NBR 5410 / 2004 Instalações elétricas de baixa tensão que estão abaixo de 1000 volts.	• ABNT NBR 8662:84 Identificação por cores de condutores elétricos nus e isolados.
• ABNT NBR 11301:90 Cálculos da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%).	• ABNT NBR 13534 / 1995 Instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde – requisito para segurança.
• NR10 – Portaria N° 598/04 1984/2004/2016 Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho aplicáveis em instalações elétricas.	• ABNT NBR 13534 Instalações de baixa tensão - Requisitos específicos para estabelecimento assistenciais de saúde.

ENCERRADO

• ABNT BBR IEC 60.947-2 Disjuntores de baixa tensão.	• ABNT NBR 13570 Instalações elétricas em locais de afluência de público.
• Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002– ANVISA	• ABNT NBR7256:2005 – Tratamento de ar em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS).

IV) Escopo Básico de Fornecimento

Legenda: F = Fornecimento e **I = I**nstalação

	REDE D'OR	CONTRATADA
Projeto Preliminar.	-	F
Projeto Básico.	-	F
Projeto Executivo.	-	F
Emissão de ART de Projeto	-	F
Execução do Projeto	-	F
Emissão de ART de Execução	-	F

V) Responsabilidades da Contratada

- Atender rigorosamente todas as Normas Técnicas descritas no início da DS.
- A contratada deverá ter habilitação/ certificação para projeto e instalação das NBR's;
- Levantamento dos dados necessários para elaboração do projeto;
- Mínimo de 03 visitas técnicas no local;
- Mínimo de 02 Revisões;
- Dimensionamento de todo o sistema;
- Acompanhamento técnico com a Engenharia Corporativa;
- Envio de Projeto Básico para comentários e aprovação;
- As built do projeto;
- Emissão de ART de projeto;
- Infraestrutura com cablagem elétrica de força, partindo da dos quadros até os nobreaks;

ENCERRADO

- Instalação de chave seletora para segunda fonte geradora caso ocorra falha no dispositivo;
- Regularização da ligação elétrica existente, retirada de carga do neutro ligado em barramento de terra;
- Instalação e dimensionamento de disjuntores e cabos e barramentos;
- Identificação dos circuitos existentes segundo a NBR5410;
- A contratada não poderá interferir nas operações do hospital, caso haja, necessidade deverá solicitar a diretória deste por meio da manutenção;
- A contratada deverá ser responsável por todos os materiais pertinentes a operação do sistema;
- O serviço só poderá ser executado aos fins de semanas mediante a marcação com os setores envolvidos;
- Entrega da obra está condicionada ao comissionamento em conjunto com a manutenção predial;
- A contratada poderá fornecer os equipamentos mediante a autorização prévia por escrito da contratante;
- Emissão de ART de execução;
- A contratada deverá apresentar antes do início das obras a seguinte documentação:

1) PMSO de todos os colaboradores que irão executar a obra;
2) APR (análise preliminar de risco), relacionada com todas as atividades a serem executadas sobe sua responsabilidade;
3) O certificado de NR10 dos eletricistas dentro do prazo de validade;
4) Todos os colaboradores deverão fazer o uso devido dos seus EPI's;
5) Os colaboradores deverão estar uniformizados e com crachás;

V) Condições Comerciais

No envio da proposta, deverão obrigatoriamente ser considerados:

1) Preços e Quantitativos

- Todos os impostos e encargos deverão estar incluídos no preço ofertado.

2) Condição de Pagamento

- Os pagamentos serão liberados em conformidade com medições de execução.
- O prazo de pagamento para as notas fiscais será a 20 dias da data de sua emissão e após a aprovação formal das respectivas medições;
- Serão retidos 10% de cada medição a título de garantia dos serviços em execução, cuja liberação dar-se-á a 30 dias após o aceite definitivo dos serviços contratados.

ENCERRADO

3) Cronograma de Execução

- Prazo estimado para conclusão dos serviços: 30 dias.
- Mobilização prevista: Imediato

4) Apresentação da Proposta

- A entrega da proposta, assim como os pedidos de esclarecimentos acerca deste processo deverão ser formalizados via e-mail.
- Eventuais discrepâncias entre o estabelecido neste Convite e o quanto considerado pela Proponente deverá ser explicitado em sua proposta;
- Vale ressaltar que o simples recebimento deste Convite ou sua resposta a ela não configura nenhuma obrigação da Rede D'Or São Luiz S.A., sendo este documento emitido única e exclusivamente para estabelecer as bases a serem consideradas para apresentação de uma proposta de fornecimento.
- Rogamos que eventuais itens omissos da planilha orçamentária sejam lançados em separado e acompanhados dos comentários pertinentes.
- As terceirizações de serviços deverão ser informadas previamente para a Contratante, e estarão sujeitas à aprovação (ou não) pela Contratante;
- Os subcontratados deverão também estar devidamente registrados em suas empresas;

VI) Observações Gerais:

1) As quantidades indicadas na planilha orçamentária são apenas orientativas; caberá à Proponente efetuar seus próprios levantamentos para indicar suas quantidades efetivas dos materiais e serviços constantes nos projetos executivos fornecidos.
2) Não poderá à Proponente pleitear acréscimo de quantidades decorrentes de levantamentos incorretos nesta etapa de licitação das obras;
3) Será adotado como critério de medição os quantitativos dos serviços efetivamente finalizados, ou seja, para os materiais e equipamentos objeto de medição devidamente aplicados;
4) Será obrigatório a todas as Proponentes efetuar vistoria à obra, previamente à apresentação das propostas, para o correto entendimento das condições locais de execução dos serviços; as vistorias deverão ser agendadas com antecedência conforme abaixo discriminado:

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

ENCERRADO

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 39/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Adequação dos quadros do centro cirúrgico - Unidade de Saúde Hospital da Criança referência - 3º Andar

) Objeto da Concorrência

A presente concorrência tem por objetivo a elaboração projeto e dos quadros elétricos do centro cirúrgico para Unidade de Saúde Hospital da Criança.

) Embasamento Técnico

Todos os serviços deste documento, devem seguir as definições Técnicas e de Segurança atendendo a todas as normatizações e regulamentações atinentes às seguintes matérias:

• ABNT NBR 5410 / 2004 Instalações elétricas de baixa tensão que estão abaixo de 1000 volts.	• ABNT NBR 8662:84 Identificação por cores de condutores elétricos nus e isolados.
• ABNT NBR 11301:90 Cálculos da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%).	• ABNT NBR 13534 / 1995 Instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde – requisito para segurança.
• NR10 – Portaria N° 598/04 1984/2004/2016 Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho aplicáveis em instalações elétricas.	• ABNT NBR 13534 Instalações de baixa tensão - Requisitos específicos para estabelecimento assistenciais de saúde.

ENCERRADO

• ABNT BBR IEC 60.947-2 Disjuntores de baixa tensão.	• ABNT NBR 13570 Instalações elétricas em locais de afluência de público.
• Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 – ANVISA	• ABNT NBR7256:2005 – Tratamento de ar em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS).

I) Escopo Básico de Fornecimento

Legenda: F = Fornecimento e I = Instalação

	REDE D'OR	CONTRATADA
Projeto Preliminar.	-	F
Projeto Básico.	-	F
Projeto Executivo.	-	F
Emissão de ART de Projeto	-	F
Execução do Projeto	-	F
Emissão de ART de Execução	-	F

IV) Responsabilidades da Contratada

- Atender rigorosamente todas as Normas Técnicas descritas no início da DS.
- A contratada deverá ter habilitação/ certificação para projeto e instalação das NBR's;
- Levantamento dos dados necessários para elaboração do projeto;
- Mínimo de 03 visitas técnicas no local;
- Mínimo de 02 Revisões;
- Dimensionamento de todo o sistema;
- Acompanhamento técnico com a Engenharia Corporativa;
- Envio de Projeto Básico para comentários e aprovação;
- As built do projeto;
- Emissão de ART de projeto;
- Infraestrutura com cablagem elétrica de força, partindo da dos quadros até os nobreaks;

ENCERRADO

- Instalação de chave seletora para segunda fonte geradora caso ocorra falha no dispositivo;
- Regularização da ligação elétrica existente, retirada de carga do neutro ligado em barramento de terra;
- Instalação e dimensionamento de disjuntores e cabos e barramentos;
- Identificação dos circuitos existentes segundo a NBR5410;
- A contratada não poderá interferir nas operações do hospital, caso haja, necessidade deverá solicitar a diretória deste por meio da manutenção;
- A contratada deverá ser responsável por todos os materiais pertinentes a operação do sistema;
- O serviço só poderá ser executado aos fins de semanas mediante a marcação com os setores envolvidos;
- Entrega da obra está condicionada ao comissionamento em conjunto com a manutenção predial;
- A contratada poderá fornecer os equipamentos mediante a autorização prévia por escrito da contratante;
- Emissão de ART de execução;
- A contratada deverá apresentar antes do início das obras a seguinte documentação:

1) PMSO de todos os colaboradores que irão executar a obra;
2) APR (análise preliminar de risco), relacionada com todas as atividades a serem executadas sobe sua responsabilidade;
3) O certificado de NR10 dos eletricistas dentro do prazo de validade;
4) Todos os colaboradores deverão fazer o uso devido dos seus EPI's;
5) Os colaboradores deverão estar uniformizados e com crachás;

y) Condições Comerciais

No envio da proposta, deverão obrigatoriamente ser considerados:

1) Preços e Quantitativos

- Todos os impostos e encargos deverão estar incluídos no preço ofertado.

2) Condição de Pagamento

- Os pagamentos serão liberados em conformidade com medições de execução.
- O prazo de pagamento para as notas fiscais será a 20 dias da data de sua emissão e após a aprovação formal das respectivas medições;
- Serão retidos 10% de cada medição a título de garantia dos serviços em execução, cuja liberação dar-se-á a 30 dias após o aceite definitivo dos serviços contratados.

ENCERRADO

3) Cronograma de Execução

- Prazo estimado para conclusão dos serviços: 30 dias.
- Mobilização prevista: Imediato

4) Apresentação da Proposta

- A entrega da proposta, assim como os pedidos de esclarecimentos acerca deste processo deverão ser formalizados via e-mail.
- Eventuais discrepâncias entre o estabelecido neste Convite e o quanto considerado pela Proponente deverá ser explicitado em sua proposta;
- Vale ressaltar que o simples recebimento deste Convite ou sua resposta a ela não configura nenhuma obrigação da Rede D'Or São Luiz S.A., sendo este documento emitido única e exclusivamente para estabelecer as bases a serem consideradas para apresentação de uma proposta de fornecimento.
- Rogamos que eventuais itens omissos da planilha orçamentária sejam lançados em separado e acompanhados dos comentários pertinentes.
- As terceirizações de serviços deverão ser informadas previamente para a Contratante, e estarão sujeitas à aprovação (ou não) pela Contratante;
- Os subcontratados deverão também estar devidamente registrados em suas empresas;

I) Observações Gerais:

1) As quantidades indicadas na planilha orçamentária são apenas orientativas; caberá à Proponente efetuar seus próprios levantamentos para indicar suas quantidades efetivas dos materiais e serviços constantes nos projetos executivos fornecidos.
2) Não poderá à Proponente pleitear acréscimo de quantidades decorrentes de levantamentos incorretos nesta etapa de licitação das obras;
3) Será adotado como critério de medição os quantitativos dos serviços efetivamente finalizados, ou seja, para os materiais e equipamentos objeto de medição devidamente aplicados;
4) Será obrigatório a todas as Proponentes efetuar vistoria à obra, previamente à apresentação das propostas, para o correto entendimento das condições locais de execução dos serviços; as vistorias deverão ser agendadas com antecedência conforme abaixo discriminado:

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

ENCERRADO

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 40/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Adequação dos quadros do centro cirúrgico - Unidade de Saúde Hospital da Criança referência – 3º Andar

) Objeto da Concorrência

A presente concorrência tem por objetivo a elaboração projeto e dos quadros elétricos do centro cirúrgico para Unidade de Saúde Hospital da Criança.

) Embasamento Técnico

Todos os serviços deste documento, devem seguir as definições Técnicas e de Segurança atendendo a todas as normatizações e regulamentações atinentes às seguintes matérias:

• ABNT NBR 5410 / 2004 Instalações elétricas de baixa tensão que estão abaixo de 1000 volts.	• ABNT NBR 8662:84 Identificação por cores de condutores elétricos nus e isolados.
• ABNT NBR 11301:90 Cálculos da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%).	• ABNT NBR 13534 / 1995 Instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde – requisito para segurança.
• NR10 – Portaria N° 598/04 1984/2004/2016 Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho aplicáveis em instalações elétricas.	• ABNT NBR 13534 Instalações de baixa tensão - Requisitos específicos para estabelecimento assistenciais de saúde.

ENCERRADO

• ABNT BBR IEC 60.947-2 Disjuntores de baixa tensão.	• ABNT NBR 13570 Instalações elétricas em locais de afluência de público.
• Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 – ANVISA	• ABNT NBR7256:2005 – Tratamento de ar em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS).

I) Escopo Básico de Fornecimento

Legenda: F = Fornecimento e I = Instalação

	REDE D'OR	CONTRATADA
Projeto Preliminar.	-	F
Projeto Básico.	-	F
Projeto Executivo.	-	F
Emissão de ART de Projeto	-	F
Execução do Projeto	-	F
Emissão de ART de Execução	-	F

IV) Responsabilidades da Contratada

- Atender rigorosamente todas as Normas Técnicas descritas no início da DS.
- A contratada deverá ter habilitação/ certificação para projeto e instalação das NBR's;
- Levantamento dos dados necessários para elaboração do projeto;
- Mínimo de 03 visitas técnicas no local;
- Mínimo de 02 Revisões;
- Dimensionamento de todo o sistema;
- Acompanhamento técnico com a Engenharia Corporativa;
- Envio de Projeto Básico para comentários e aprovação;
- As built do projeto;
- Emissão de ART de projeto;
- Infraestrutura com cablagem elétrica de força, partindo da dos quadros até os nobreaks;

ENCERRADO

- Instalação de chave seletora para segunda fonte geradora caso ocorra falha no dispositivo;
- Regularização da ligação elétrica existente, retirada de carga do neutro ligado em barramento de terra;
- Instalação e dimensionamento de disjuntores e cabos e barramentos;
- Identificação dos circuitos existentes segundo a NBR5410;
- A contratada não poderá interferir nas operações do hospital, caso haja, necessidade deverá solicitar a diretória deste por meio da manutenção;
- A contratada deverá ser responsável por todos os materiais pertinentes a operação do sistema;
- O serviço só poderá ser executado aos fins de semanas mediante a marcação com os setores envolvidos;
- Entrega da obra está condicionada ao comissionamento em conjunto com a manutenção predial;
- A contratada poderá fornecer os equipamentos mediante a autorização prévia por escrito da contratante;
- Emissão de ART de execução;
- A contratada deverá apresentar antes do início das obras a seguinte documentação:

1) PMSO de todos os colaboradores que irão executar a obra;
2) APR (análise preliminar de risco), relacionada com todas as atividades a serem executadas sobe sua responsabilidade;
3) O certificado de NR10 dos eletricistas dentro do prazo de validade;
4) Todos os colaboradores deverão fazer o uso devido dos seus EPI's;
5) Os colaboradores deverão estar uniformizados e com crachás;

y) Condições Comerciais

No envio da proposta, deverão obrigatoriamente ser considerados:

1) Preços e Quantitativos

- Todos os impostos e encargos deverão estar incluídos no preço ofertado.

2) Condição de Pagamento

- Os pagamentos serão liberados em conformidade com medições de execução.
- O prazo de pagamento para as notas fiscais será a 20 dias da data de sua emissão e após a aprovação formal das respectivas medições;
- Serão retidos 10% de cada medição a título de garantia dos serviços em execução, cuja liberação dar-se-á a 30 dias após o aceite definitivo dos serviços contratados.

ENCERRADO

3) Cronograma de Execução

- Prazo estimado para conclusão dos serviços: 30 dias.
- Mobilização prevista: Imediato

4) Apresentação da Proposta

- A entrega da proposta, assim como os pedidos de esclarecimentos acerca deste processo deverão ser formalizados via e-mail.
- Eventuais discrepâncias entre o estabelecido neste Convite e o quanto considerado pela Proponente deverá ser explicitado em sua proposta;
- Vale ressaltar que o simples recebimento deste Convite ou sua resposta a ela não configura nenhuma obrigação da Rede D'Or São Luiz S.A., sendo este documento emitido única e exclusivamente para estabelecer as bases a serem consideradas para apresentação de uma proposta de fornecimento.
- Rogamos que eventuais itens omissos da planilha orçamentária sejam lançados em separado e acompanhados dos comentários pertinentes.
- As terceirizações de serviços deverão ser informadas previamente para a Contratante, e estarão sujeitas à aprovação (ou não) pela Contratante;
- Os subcontratados deverão também estar devidamente registrados em suas empresas;

I) Observações Gerais:

1) As quantidades indicadas na planilha orçamentária são apenas orientativas; caberá à Proponente efetuar seus próprios levantamentos para indicar suas quantidades efetivas dos materiais e serviços constantes nos projetos executivos fornecidos.
2) Não poderá à Proponente pleitear acréscimo de quantidades decorrentes de levantamentos incorretos nesta etapa de licitação das obras;
3) Será adotado como critério de medição os quantitativos dos serviços efetivamente finalizados, ou seja, para os materiais e equipamentos objeto de medição devidamente aplicados;
4) Será obrigatório a todas as Proponentes efetuar vistoria à obra, previamente à apresentação das propostas, para o correto entendimento das condições locais de execução dos serviços; as vistorias deverão ser agendadas com antecedência conforme abaixo discriminado:

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

ENCERRADO

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e

preço total; Ø Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização

do serviço; Ø Citar o prazo para pagamento em dias

corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

ENCERRADO

Termo de Referência 41/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Adequação dos quadros do centro cirúrgico - Unidade de Saúde Hospital da Criança referência – 3º Andar

) Objeto da Concorrência

A presente concorrência tem por objetivo a elaboração projeto e dos quadros elétricos do centro cirúrgico para Unidade de Saúde Hospital da Criança.

) Embasamento Técnico

Todos os serviços deste documento, devem seguir as definições Técnicas e de Segurança atendendo a todas as normatizações e regulamentações atinentes às seguintes matérias:

• ABNT NBR 5410 / 2004 Instalações elétricas de baixa tensão que estão abaixo de 1000 volts.	• ABNT NBR 8662:84 Identificação por cores de condutores elétricos nus e isolados.
• ABNT NBR 11301:90 Cálculos da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%).	• ABNT NBR 13534 / 1995 Instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde – requisito para segurança.

ENCERRADO

• NR10 – Portaria N° 598/04 1984/2004/2016 Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho aplicáveis em instalações elétricas.	• ABNT NBR 13534 Instalações de baixa tensão - Requisitos específicos para estabelecimento assistenciais de saúde.

ENCERRADO

• ABNT BBR IEC 60.947-2 Disjuntores de baixa tensão.	• ABNT NBR 13570 Instalações elétricas em locais de afluência de público.
• Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 – ANVISA	• ABNT NBR7256:2005 – Tratamento de ar em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS).

IV) Escopo Básico de Fornecimento

Legenda: F = Fornecimento e **I = I**nstalação

	REDE D'OR	CONTRATADA
Projeto Preliminar.	-	F
Projeto Básico.	-	F
Projeto Executivo.	-	F
Emissão de ART de Projeto	-	F
Execução do Projeto	-	F
Emissão de ART de Execução	-	F

V) Responsabilidades da Contratada

- Atender rigorosamente todas as Normas Técnicas descritas no início da DS.
- A contratada deverá ter habilitação/ certificação para projeto e instalação das NBR's;
- Levantamento dos dados necessários para elaboração do projeto;
- Mínimo de 03 visitas técnicas no local;
- Mínimo de 02 Revisões;
- Dimensionamento de todo o sistema;
- Acompanhamento técnico com a Engenharia Corporativa;
- Envio de Projeto Básico para comentários e aprovação;
- As built do projeto;
- Emissão de ART de projeto;
- Infraestrutura com cablagem elétrica de força, partindo da dos quadros até os nobreaks;

ENCERRADO

- Instalação de chave seletora para segunda fonte geradora caso ocorra falha no dispositivo;
- Regularização da ligação elétrica existente, retirada de carga do neutro ligado em barramento de terra;
- Instalação e dimensionamento de disjuntores e cabos e barramentos;
- Identificação dos circuitos existentes segundo a NBR5410;
- A contratada não poderá interferir nas operações do hospital, caso haja, necessidade deverá solicitar a diretória deste por meio da manutenção;
- A contratada deverá ser responsável por todos os materiais pertinentes a operação do sistema;
- O serviço só poderá ser executado aos fins de semanas mediante a marcação com os setores envolvidos;
- Entrega da obra está condicionada ao comissionamento em conjunto com a manutenção predial;
- A contratada poderá fornecer os equipamentos mediante a autorização prévia por escrito da contratante;
- Emissão de ART de execução;
- A contratada deverá apresentar antes do início das obras a seguinte documentação:

1) PMSO de todos os colaboradores que irão executar a obra;
2) APR (análise preliminar de risco), relacionada com todas as atividades a serem executadas sobe sua responsabilidade;
3) O certificado de NR10 dos eletricistas dentro do prazo de validade;
4) Todos os colaboradores deverão fazer o uso devido dos seus EPI's;
5) Os colaboradores deverão estar uniformizados e com crachás;

VI) Condições Comerciais

No envio da proposta, deverão obrigatoriamente ser considerados:

1) Preços e Quantitativos

- Todos os impostos e encargos deverão estar incluídos no preço ofertado.

2) Condição de Pagamento

- Os pagamentos serão liberados em conformidade com medições de execução.
- O prazo de pagamento para as notas fiscais será a 20 dias da data de sua emissão e após a aprovação formal das respectivas medições;
- Serão retidos 10% de cada medição a título de garantia dos serviços em execução, cuja liberação dar-se-á a 30 dias após o aceite definitivo dos serviços contratados.

ENCERRADO

3) Cronograma de Execução

- Prazo estimado para conclusão dos serviços: 30 dias.
- Mobilização prevista: Imediato

4) Apresentação da Proposta

- A entrega da proposta, assim como os pedidos de esclarecimentos acerca deste processo deverão ser formalizados via e-mail.
- Eventuais discrepâncias entre o estabelecido neste Convite e o quanto considerado pela Proponente deverá ser explicitado em sua proposta;
- Vale ressaltar que o simples recebimento deste Convite ou sua resposta a ela não configura nenhuma obrigação da Rede D'Or São Luiz S.A., sendo este documento emitido única e exclusivamente para estabelecer as bases a serem consideradas para apresentação de uma proposta de fornecimento.
- Rogamos que eventuais itens omissos da planilha orçamentária sejam lançados em separado e acompanhados dos comentários pertinentes.
- As terceirizações de serviços deverão ser informadas previamente para a Contratante, e estarão sujeitas à aprovação (ou não) pela Contratante;
- Os subcontratados deverão também estar devidamente registrados em suas empresas;

V) Observações Gerais:

1) As quantidades indicadas na planilha orçamentária são apenas orientativas; caberá à Proponente efetuar seus próprios levantamentos para indicar suas quantidades efetivas dos materiais e serviços constantes nos projetos executivos fornecidos.
2) Não poderá à Proponente pleitear acréscimo de quantidades decorrentes de levantamentos incorretos nesta etapa de licitação das obras;
3) Será adotado como critério de medição os quantitativos dos serviços efetivamente finalizados, ou seja, para os materiais e equipamentos objeto de medição devidamente aplicados;
4) Será obrigatório a todas as Proponentes efetuar vistoria à obra, previamente à apresentação das propostas, para o correto entendimento das condições locais de execução dos serviços; as vistorias deverão ser agendadas com antecedência conforme abaixo discriminado:

ENCERRADO

ØEspecificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 42/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviço de Reparo nos seguintes instrumentos:

- Alicate de CorteFrontal
- Porta Agulha
- Afastador Jasen

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do

ENCERRADO

representante da empresa.

ENCERRADO

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 43/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviço de reparo no equipamento

Geladeira Modelo: Gelopar GPTU -570 Serie 2007.000966 cp: 605194

Tensão:127v 60hz Gás

134A

Local do equipamento:Laboratório

Problema detectado: Ventoinha da geladeira não está funcionando.

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

ENCERRADO

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 44/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Serviço de revitalização e descontaminação do Diesel do Tanque 5000 Litros

Ação Corretiva: Retirar uma amostra do combustível de nosso tanque externo para verificar o nível de contaminação e efetuar a ação corretiva de acordo com o resultado.

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

ENCERRADO

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 45/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviço de Qualificação para os equipamentos abaixo:

Equipamento	Modelo	Fabricante	N° de Série
Autoclave I	4212HB2P/E/TS/SV	CISA	22780
Autoclave II	4212HB2P/E/TS/SV	CISA	23707
Termodesinfectora	1042P/E/TS/V	CISA	22756

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

ENCERRADO

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 46/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Serviço de reparo no equipamento:

Visita para avaliação e cotação do reparo da geladeira Geladeira Metalfrio mod VB40W 350 litros

Local: Farmácia

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do

ENCERRADO

representante da empresa.

ENCERRADO

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 47/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

Serviço de reparo no equipamento:

• Visita para avaliação e cotação para reparo de nossa lava louças modelo Ecomax 900 – Hobart

Problema apresentado: Não está aquecendo no momento da lavagem.

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

ENCERRADO

Rua das Tulipas, 209

ENCERRADO

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 48/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:

Serviços de limpeza e higienização de dutos de ar condicionado central em todos os andares e sistema de exaustão de gordura.

1. Limpeza de Dutos do Ar Condicionado

Local: Geral

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Filmagem inicial e parcial da rede de dutos de refrigeração;
Limpeza da rede de dutos por sistema de escovação mecânica;
Filmagem/foto parcial, antes e depois da limpeza dos dutos;
Abertura e fechamento de janelas de inspeção na rede de dutos quando se fizer necessário;
Fixação de etiquetas de identificação nas janelas de visita com data da execução dos serviços;
Fornecimento de Certificado de Garantia; · Fornecimento de Relatório final.
Coleta de 02 amostras de ar para análise microbiológica do Setor DTM;

Os serviços acima descritos e solicitados serão executados segundo a Norma Técnica da ABNT 14.679.

2. Limpeza de Coifas da Cozinha

Local: Subsolo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Abertura de janela de acesso na rede de dutos (se fizer necessário), para facilitar a remoção da gordura;

ENCERRADO

- Pulverização do produto químico desengordurante registrado na ANVISA para facilitar a remoção da sujidade;
- Limpeza de toda gordura que de 01 (uma) coifa grande e duto horizontal deste sistema;
- Fornecimento de certificado de limpeza do sistema de exaustão.

Necessária visita para avaliação e cotação do serviço.

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 49/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Substituição de uma porta corta fogo e portal, com pintura anti ferrugem na cor vermelha. A porta fica exposta às intempéries.

Local: Casa de Máquinas do Elevador de Serviço da Unidade.

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

ENCERRADO

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 50/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

- **Recarga de Extintor AP 10L**
- Recarga Extintor CO2 04kg
- Recarga extintor CO2 06Kg
- Recarga Extintor PQS 06Kg

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

ENCERRADO

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 51/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Aluguel Caminhão sucção de esgoto 8m³

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

ENCERRADO

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 52/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Serviço Conserto/Reparo Enceradeira Modelo : 84798999

Serviço Conserto/Reparo Enceradeira Modelo : 84798999

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø

Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø

Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209

CEP 21330-400

ENCERRADO

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO

Termo de Referência 53/2018

O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D'Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:

A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Reparo Balcão Térmico Inconox Pacientes

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;

Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total; Ø Possuir prazo de validade da proposta;

Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço; Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;

Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;

Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;

Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Rua das Tulipas, 209 CEP 21330-400

Vila Valqueire, Rio de Janeiro

ENCERRADO